

MONSIEUR LE PRESIDENT
SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION
La Mare à Jouy

27120 DOUAINS

Evreux, le 26 septembre 2023

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION**

Prélèvement	00163419	Prélevé le :	mercredi 20 septembre 2023 à 09h50
Unité de gestion	SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION (UGE 0036)	par :	LABEO CA
Installation	NOTRE DAME DE L'ISLE (TTP 000520)	Type visite :	P1
Point de surveillance	RESERVOIR DE NOTRE DAME DE L'ISLE (P 0000000757)	Type d'eau :	T1
Commune	NOTRE-DAME-DE-L'ISLE	Motif :	contrôle sanitaire
Localisation exacte	ROBINET SORTIE		

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	0				
Couleur (qualitatif)	0				
Odeur (qualitatif)	0				
Saveur (qualitatif)	0				
Turbidité néphélobimétrique NFU	<0,3 NFU				2,00
Température de l'eau	18,4 °C				25,00
Conductivité à 25°C	628 µS/cm			200,00	1 100,00
pH	7,2 unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,35 mg(Cl ₂)/L				
Chlore total	0,36 mg(Cl ₂)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : P127

Code SISE de l'analyse : 00166560

Référence laboratoire : U23.6125-1-1

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)		0		
MINERALISATION					
Chlorures	15,0 mg/L				250,00
Sulfates	6,3 mg/L				250,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
Titre hydrotimétrique	31,9 °f				
Titre alcalimétrique complet	28,8 °f				
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH ₄)	<0,010 mg/L				0,10
Nitrates (en NO ₃)	24,2 mg/L		50,00		
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,48 mg/L		1,00		
Nitrites (en NO ₂)	<0,010 mg/L		0,10		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES					
Carbone organique total	0,55 mg(C)/L				2,00

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00163419)**Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.**

P/Le Préfet et par délégation
Signé
L'ingénieur du génie sanitaire
Mouloud BOUKERFA